

*U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale*  
*Direttore Ing. Amedeo De Marco*

Prot. n. 2770  
Del 21 NOV. 2018

*Allegati n.ro 1*  
*mail del 21/11/2018*

a.c.a. *Direttore UOC PEGeL.*  
*Dr. Teodoro Gabriele*  
**RUP**  
*D.ssa Antonietta Raimondo*

**Oggetto:** *Procedura aperta per l'affidamento del servizio di fornitura e gestione integrata dello strumentario chirurgico e di sterilizzazione, per attività di sala operatoria e ambulatoriale per la durata di anni 5 (cinque) con opzione al rinnovo per ulteriori anni 3 (tre). Lotto n. 1 (unico e indivisibile) - CIG: 7630098C0C*  
**Riscontro chiarimenti.**

Si fa seguito alle richieste di chiarimenti di competenza di questa UOC, e si riscontra per come di seguito:

**richiesta del 12 novembre u.s..**

**pag 1. punto 1)**

*"Si chiede di voler pubblicare i file in formato dwg relativi alla planimetria della centrale di sterilizzazione e i file dwg relativi agli impianti che alimentano la centrale;"*

**Risp.:**

Con e-mail inoltrata in data 21/11/2018 al RUP D.ssa Antonella Raimondo (che si allega alla presente) sono stati trasmessi i file relativi agli elaborati tecnici richiesti.

**pag 1. punto 2)**

*" Si chiede di specificare se l'unità di trattamento aria sia ad uso esclusivo della centrale e se sia a portata fissa o variabile. In caso affermativo si richiedono portata e prevalenza (statica utile) dei ventilatori di mandata e di ripresa:"*

**Risp.:**

Si specifica che la Centrale di Sterilizzazione è dotata di UTA a esclusivo uso della stessa marca Sabiana mod. 30.20.

E' del tipo fissa con una portata e prevalenza (statica utile) dei ventilatori di mandata e di ripresa pari a:

mandata 17.500 m<sup>3</sup>/h

ripresa 7.500 m<sup>3</sup>/h

*pag 1. punto 3)*

*"Si chiede la planimetria in formato dwg dei canali di mandata e ripresa e diffusione a soffitto;"*

Risp.:

Inoltrata con e-mail in data 21/11/2018 al RUP D.ssa Antonella Raimondo.

*pag 1. punto 4)*

*"Si chiedono le planimetrie con posizionamento dei quadri elettrici di piano e delle utenze tecnologiche (unità di trattamento aria e chiller);"*

Risp.:

Inoltrata con e-mail in data 21/11/2018 al RUP D.ssa Antonella Raimondo.

Per quanto invece richiesto a **pag 2. punto 13**, si specifica che:

all'importo di € 950.00,00, si applicherà la stessa percentuale di ribasso offerto alla base d'asta quinquennale prevista al punto 1 del quadro economico.

La somma di € 950.00,00, è a disposizione di questo Ente per ogni intervento di manutenzione straordinaria o adeguamento strutturale, impiantistico, tecnologico, di attrezzature ed arredi, subordinata ad una preventiva richiesta motivata da parte della ditta aggiudicataria corredata dalla progettazione esecutiva elaborata a cura e spese della stessa ditta, indirizzata all'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, che rilascerà il preliminare nulla osta.

Si resta a disposizione per ogni eventuale e ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

*Il Direttore U.O.C.  
Gestione Tecnico-Patrimoniale  
Ing. Amedeo De Marco*

